

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1190267

**Výrobek:** Aktivní hromosvody

**Typ:** PREVECTRON 3 (varianty TS 10, TS 25, S 40, S 50, S 60)

**Jmenovité hodnoty:**  $\Delta T = 10, 25, 40, 50, 60 \mu s$ ;  $I_{imp} = 100 \text{ kA}$

**Objednatel:** INDELEC CZ - hromosvody s.r.o.  
Rovenská 381/10, 197 00 Praha 9 - Kbely, Česká republika

**Výrobce:** INDELEC CZ - hromosvody s.r.o.  
Rovenská 381/10, 197 00 Praha 9 - Kbely, Česká republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.:** 910780-01/01 ze dne: 23.04.2019

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**  
NF C17-102:2011

**Jiné údaje:**

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 910780 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

**Platnost certifikátu je omezena do:** 30.04.2022

30.04.2019

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



910780-01