

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

CERTIFIKÁT

č.: 1250154

Výrobek: Aktivní hromosvody

Typ: PREVECTRON 3 (varianty TS 10, TS 25, S 40, S 50, S 60)

Jmenovité hodnoty: $\Delta T = 10, 25, 40, 50, 60 \mu s$, $I_{mp} = 100 kA$

Objednatel: INDELEC CZ - hromosvody s.r.o.
Rovenská 381/10, 197 00 Praha 9 - Kbely, Česká republika

Výrobce: INDELEC CZ - hromosvody s.r.o.
Rovenská 381/10, 197 00 Praha 9 - Kbely, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 250503-01/01 ze dne: 24.03.2025

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
NF C17-102:2011

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 250503 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.03.2028

01.04.2025

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



250503-01

ezú**Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.**
Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

PROTOKOL O ZKOUŠCE

Číslo protokolu: 250503-01/01

Datum vydání: 24. 3. 2025

Výrobek: Aktivní hromosvody
Typ: PREVECTRON 3 (varianty TS 10, TS 25, S 40, S 50, S 60)
Jmenovité hodnoty: $\Delta T = 10, 25, 40, 50, 60 \mu s$, $I_{imp} = 100 \text{ kA}$
Výrobní číslo: -
Výrobce: INDELEC CZ - hromosvody s.r.o.
Rovenská 381/10, 197 00 Praha 9 - Kbely,
Česká republika
Výrobní místo: -
Objednavatel: INDELEC CZ - hromosvody s.r.o.
Rovenská 381/10, 197 00 Praha 9 - Kbely,
Česká republika
Počet zkoušených vzorků: 0
Vzorky předloženy dne: -
Místo provedení zkoušek: Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.
Zkoušky prováděny v době od 24. 3. 2025 do 24. 3. 2025
Jiné údaje: Výsledky zkoušek byly převzaty z EZÚ protokolu o zkoušce č. 220616-01/01 ze dne 29. 3. 2022.
Zkušební předpis: NF C17-102:2011

Zpracoval: František Linhart

Schválil: Lukáš Burda
technický vedoucí zkušební laboratoře

Počet stran: 2

Počet příloh: 0

Počet stran příloh: 0

Výsledky zkoušek uvedené v protokolu o zkoušce se týkají pouze zkoušeného předmětu, jak byl přijat, a pokud není v protokolu o zkoušce uvedeno jinak, byly zkoušky prováděny způsobem a za podmínek stanovených zkušebním předpisem, technickou normou, návodem k užití a informacemi poskytovanými výrobcem ke zkoušenému předmětu a za použití výrobcem předepsaného příslušenství.
Bez písemného souhlasu Elektrotechnického zkušebního ústavu, s. p. nesmí být tento protokol reprodukován jinak než celý.

Výrobek: Aktivní hromosvody
Typ: PREVECTRON 3 (varianty TS 10, TS 25, S 40, S 50, S 60)
Jmenovité hodnoty: $\Delta T = 10, 25, 40, 50, 60 \mu s$, $I_{imp} = 100 \text{ kA}$

Na výše uvedený výrobek byl vydán **certifikát EZÚ č. 1220158** ze dne 5. 4. 2022 s využitím výsledků zkoušek **dle protokolu 220616-01/01**. Zkoušky byly provedeny podle:
NF C 17-102:2011 s vyhovujícím výsledkem.

Dle prohlášení výrobce nebyly na výrobku provedeny žádné změny, které by měly vliv na bezpečnost, nebo základní funkci výrobku.

Výsledky uvedené ve výše zmíněných protokolech byly porovnány s požadavky aktualizovaných vydání norem:

NF C 17-102:2011

Výrobek splňuje požadavky normy.


Vypracoval: Ing. František Linhart
Dne: 24. 3. 2025

Konec protokolu o zkoušce